



ver. 1.0

VZT ZAŘÍZENÍ VE FTNsP

NEJVÍCE POUŽÍVANÉ – STANDARD

VZT jednotky:

WAHLBOM PM-LUFT
HŘEBEC
GEA
WOLF

Vodní chlazení pro VZT (chillery):

CARRIER

Kondenzační jednotky:

TOSHIBA
LG
DAIKIN

Frekvenční měniče:

ABB (ACS550)
DANFOSS

Měření vzduchového množství

V sestavách VZT jednotek jsou preferovány vysoce výkonné ventilátory s volným oběžným kolem, vybavené měřicími odběry pro měření vzduchového množství. Dodavatel doloží charakteristiky ventilátorů a konstantu K.

Výchozími parametry při sestavování seznamu výrobců bylo především množství stávajícího zařízení ve FTNsP daného výrobce, minimalizace nákladů na údržbu a dostupnost servisu vč. náhradních dílů.

V odůvodněných případech lze použít zařízení jiných výrobců, ale vždy se souhlasem FTNsP.