



Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha
www.ftn.cz

Název poptávkového řízení	Komplexní dodávka Zálohovaného rozšíření diskového úložiště
Evidenční číslo	019/11
Odpovědi na dotazy uchazeče ze dne	5. 5. 2011

DOTAZ č. 1 – elektronicky

Dotazující: COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.

Text dotazu:

Prosím o upresnění nasledovných vecí k záložnímu zdroju:

- 1) Aké je presné miesto inštalácie?
- 2) Čo je myslené pod ADC a GSS interface?

Odpověď zadavatele:

- 1) Místo instalace záložních zdrojů – areál FTNsP, pavilon D
- 2) Interface GSS – správa generátorového soustrojí
ADC – konfigurovatelné kontakty bez potenciálů