



Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Videňská 800

140 59 Praha

www.ftn.cz

Název VZ	FTNsP Praha 4– stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie“
Číslo jednací VZ	FTN-R-131/2010-4
Odpovědi na dotazy uchazečů ze dne	10.2.2011 a 14.2.2011

DOTAZ č. 11 – elektronicky (10.2.2011)

Dotazující: Bros Bau s.r.o., Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9

Text dotazu:

Ve VV je uvedena pol. č.152 – Repase posuvných dveří POS 1. Dle tabulky dveří v PD se mají tyto dveře repasovat a mají být protipožární. Po prohlídce na místě konstatujeme, že tyto úpravy jsou při dodržení zadání neproveditelné.

Dotaz : Máme nacenit pouze repasi bez PO úpravy (jedná se o dveře na hranici PO úseku) nebo nacenit nové PO dveře. Pokud nové, žádáme o sdělení specifikace (provedení, způsob otevírání).

Odpověď zadavatele:

Možnost repase posuvných vstupních dveří podle návrhu v PD zadavatel posoudil a souhlasí s obtížností zajistit zejména plnohodnotnou požární odolnost těchto dveří. Uchazeč tak ocení dveře nové v uvedených rozměrech podle PD s parametrem požární odolnosti EI 30 DP1, neprůhledné, jednokřídlé s automatickým ovládním na loketní spínač, uzamykatelné.

Připojení ovládní dveří na napětí 230V rozvod doplní uchazeč do VV do části elektro.

DOTAZ č. 12 – elektronicky (10.2.2011)

Dotazující: Bros Bau s.r.o., Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9

Text dotazu:

Ve specifikaci odd. Silnoproud není uveden rozvaděč RT-1.

Dotaz : Máme ho do VV (specifikace) doplnit?

Odpověď zadavatele:

Rozvaděč RT-1 je nutno do výkazu výměr doplnit (prostřednictvím specifikace).

DOTAZ č. 13 – elektronicky (10.2.2011)

Dotazující: Bros Bau s.r.o., Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9

Text dotazu:

U pol. č.142 ve VV (montáž a dodávka kovového obkladu stěn vč. pomocné konstrukce) je uvedena chybná výměra 93,399 m2. Námí spočtená výměra je 126 m2.

Dotaz : Kde máme nacenit chybějící výměru?

Odpověď zadavatele:

Chybnou výměru v položce č. 142 výkazu výměr je nutno opravit (viz v příloze opravený výkaz výměr) - 110,547 m²

DOTAZ č. 14 – elektronicky (10.2.2011)

Dotazující: Bros Bau s.r.o., Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9

Text dotazu:

Ve VV není obsaženo bourání komunikace prováděné v souvislosti s výkopem pro medicínální plyny a opětovné uvedení komunikace do původního stavu. Současně chybí obsyp potrubí pískem, odvoz a likvidace přebytečné zeminy.

Dotaz : Budou tyto položky do VV doplněny (případně, kde je máme ocenit)?

Odpověď zadavatele:

Do výkazu výměr je nutno doplnit a v rozpočtu ocenit všechny položky související s výkopem pro mediaplyny mezi pavilony B4 a B5.

Doplněný výkaz výměr (kde doplněné položky jsou označeny žlutě) je uveden v příloze.

V průběhu výkopových prací, pokládky potrubí a zásypu je nutno počítat s opatřeními pro zachování provozu sanitek na této komunikaci.

DOTAZ č. 15 – elektronicky (14.2.2011)

Dotazující: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Text dotazu:

Jakým způsobem má uchazeč ocenit položky č. 55 a 153 uvedené ve výkazu výměr v nulovém množství ?

Odpověď zadavatele:

- Položka č.55 je po úpravě VV posunuta na č. 56. Představuje stavební přímomoce pro mediaplyny a ve výkazu výměr je uvedena MJ v % objemu prací na mediaplynech. Pro množství platí údaj 2,0, který je ale omylem uveden ve vedlejším sloupci.

- Položka 153 je po úpravě VV posunuta na č.154 a obsahuje montáž vrat garážových sekcích. Tato položka je ve VV uvedena omylem, žádná taková vrata se v rámci stavebních úprav v objektu nemontují. Uvedené nulové množství je tedy v pořádku, položka se neoceňuje.

DOTAZ č. 16 – elektronicky (14.2.2011)

Dotazující: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Text dotazu:

Mají uchazeči ocenit dílčí rozpočty a výpisy prvků uvedené u jednotlivých profesí mimo výkaz výměr – slaboproud, silnoproud, ZTI, MaR, UT, VZT a medicínální plyny, nebo zadavatel požaduje ocenit pouze předložený výkaz výměr včetně příslušných agregovaných položek ? V případě, že zadavatel požaduje ocenění dílčích rozpočtů a výpisů prvků, prosíme o jejich předložení v upravitelných formátech (EXCEL) včetně jejich správného naformátování, které zajistí správné matematické funkce a jednoznačně určí požadovaná pole k ocenění.

Odpověď zadavatele:

Pro účely vyhodnocení výběrového řízení postačuje zadavateli ocenění předloženého výkazu výměr včetně agregovaných položek.



MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel FTNsP

Příloha:

- 1x CD – doplněný výkaz výměr (formát xls)

Foto: www.fotografie.com
Fotografie: www.fotografie.com
Fotografie: www.fotografie.com
Fotografie: www.fotografie.com